

Cosemar Ozono, S.L.

C/ Sisones, 2 - Naves 18 y 19 - Pol. Ind.Cascajal.

28320 Pinto MADRID

Tel: 916920018 Fax:916920664

www.cosemarozono.com



CERTIFICADO DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

NºAlbarán PR00011780	Control	A.M.P.A. COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN		
Cód.Cliente 00010243	Tipo documento Preventiva	A.M.P.A. COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN		
		MADRE VEDRUNA, 15	50008 Zaragoza	ZARAGOZA
		Persona de Contacto: DAVID (Mantenimiento)		
		Tel625137200		

Tipo de tratamiento	Vigilancia/monitorización	X	Tratamiento biocida
----------------------------	---------------------------	---	---------------------

Horario/ Otras observaciones	
Diagnóstico y Especies	

Cant.	Ud.	Descripción	Especificaciones
56	Uni.	FILTRO HEPA PURIFICADOR DOMÉSTICO	60 PAD + 2PAF + 1BACVIR + COTEST Elementos: KIT SUPERF. SARS-CoV-2 P/ANALISIS PCR PURIFICADOR DE AIRE PROFESIONAL PURIFICADOR DE AIRE CAÑON DE OZONO 20G/H BACVIR PLUS FILTRO HEPA PURIFICADOR DOMÉSTICO
2	Uni.	FILTRO HEPA (PURIFICADOR FAMILIAR)	FILTRO HEPA (PURIFICADOR FAMILIAR)

Evaluación y seguimiento del tratamiento	Revisar purificadores de aire, cambiar 56 filtros heppa de PAD, PAF y programar todos los purificadores, recoger muestras de aire: B1 h1 sala profesores 3planta y cotest en sala de profesores de la 3 planta		
	CO00003277		
Técnico	Javier Diaz Diaz	D.N.I.	46968826-C
Fecha	23/03/21	Hora de llegada	15:28:00
		Hora de salida	19:16:00

Director Técnico

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

